

認識 室內消防栓等 消防水帶

耐水壓試驗

1



為什麼要做？

水帶使用後漸漸**老化**，
調查發現超過10年後
20%以上水帶有

漏水等

異常情形



2



哪些設備要做？

有使用消防水帶
的設備都要做



3



每條水帶都要做？

出廠超過10年
或無法辨識出廠年份



製造年份標示於母接頭側

4



誰來做？

消防設備師(士)
於檢修時
實施



5



怎麼做？

使用耐水壓試驗機
測試水帶
耐壓強度



6



什麼時候開始做？

108年1月1日
起開始實施

