

高雄市大社區公所 114 年度災害防救成果照片



時間：114 年 12 月 11 日

事由：高雄市大社區嘉誠里長通報垃圾亂丟

高雄市大社區公所 114 年度災害防救成果照片

馬路旁邊電箱被撞 ' 目前處於傾斜
線路暴露，也許也有電線斷裂的情
況會有立即上的危險，請台電盡速
派員來處理謝謝

11:24

線路已經斷掉了確定，所以應該要
盡速處理，否則危險

11:24



時間：114 年 12 月 18 日

事由：高雄市大社區神農里長通報變電箱被撞壞