

自助洗衣店聯合查核結果彙整表(一)

查核日期 113 年 3 月		自助洗衣店聯合查核結果彙整表(一)												
項次	地點	建築安全管理			消防安全管理						環保管理			備註
		建築物有辦理變更使用	建築物有辦理室內裝修許可	沒有妨害或破壞防火避難設施、防火區劃及主要構造	液化石油氣串接使用量達 80 公斤以上，其供應設備之安全設施及管理	液化石油氣備用管量，供業者，不得超過 80 公斤	瓦斯行未違反液化石油氣容器串接使用場所不得供氣之規定	液化石油氣容器無逾期	依規定設置滅火器或其他消防安全設備(例如警報設備、避難逃生設備等)	依規定辦理消防安全設備檢修申報	將資源垃圾及一般垃圾分開收集，並符合經常保持清潔及無污染惡臭等情事	資源垃圾貯存容器有無以中文標示「資源垃圾」	周界或周界外是否有自助洗衣店產出之明顯異味	
1	樂洗樂洗衣店 臺北市中山區 林森北路 557 巷 1 號 (液化石油氣/ 串接 200 公斤)	○	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	
2	抗菌王投幣自助洗衣店合江分店 臺北市中山區 雙城街 17 之 5 號 (天然氣)	○	●	○	—	—	—	—	○	○	○	—	○	
3	愛客鄰商行 臺北市信義區 松仁路 201 號 (液化石油氣/ 串接 76 公斤)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
4	上洋股份有限公司永吉店 臺北市信義區 永吉路 120 巷 55 號 (液化石油氣及 天然氣/ 串接 76 公斤)	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
5	兆亨自助洗衣坊 新北市蘆洲區 長安街 29 號 (天然氣)	○	●	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	

6	汶香而來投幣 自助洗衣 新北市蘆洲區 三民路26巷40 弄2之2號 (天然氣)	○	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	
7	環德自助洗衣 店 新北市中和區 新生街33號 (液化石油氣/ 串接76公斤)	○	—	○	—	○	○	○	○	—	○	○	○	
8	上禾自助洗衣 店 新北市中和區 景新街211號 (天然氣)	○	●	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	
9	冠辰自助洗衣 店 彰化縣彰化市 金馬路3段828 巷18號1樓 (天然氣)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	
10	歐日自助洗衣 店 彰化縣和美鎮 平山路20號1 樓 (天然氣)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	
11	尚邑自助洗衣 店 彰化縣彰化市 大埔路281號1 樓 (液化石油氣/ 串接40公斤)	—	—	—	—	○	○	○	●	—	○	○	○	
12	圓滾滾自助洗 衣 彰化縣員林市 三民東街260 號1樓 (電力)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	

13	波波左營自助洗衣 高雄市左營區 左營大路 169 號 (液化石油氣/ 串接 200 公斤)	—	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	
14	愛婕淨商行 高雄市鼓山區 美術南三路 212 號 (液化石油氣/ 串接 200 公斤)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	
15	日洗萬件甘泉自助洗衣加水店 高雄市前金區 自立橫路 58 號 (液化石油氣/ 串接 200 公斤)	—	—	○	○	○	○	○	●	—	○	○	○	
16	基鑛企業社 高雄市苓雅區 復興二路 25 之 3 號 (天然氣)	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	
17	潔衣美商行 宜蘭縣宜蘭市 陽明二路 46 號 (液化石油氣/ 串接 300 公斤)	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
18	淨宜自助洗衣店 宜蘭市東港路 250 號 (液化石油氣/ 串接 400 公斤)	—	—	—	○	○	○	○	●	—	○	○	○	
19	衣博士宜蘭頭城開蘭店 宜蘭縣頭城鎮 開蘭路 194 之 1 號 (液化石油氣/ 串接 300 公斤)	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	

20	洗特樂宜蘭頭城店 宜蘭縣頭城鎮 青雲路2段570號 (液化石油氣/ 串接250公斤)	—	—	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	
21	喜樂自助洗衣店 臺東縣臺東市 更生路70號 (液化石油氣/ 串接70公斤)	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
22	熊好洗自助洗衣店 臺東縣臺東市 永福路128號 (液化石油氣/ 串接76公斤)	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
23	出外人投幣式洗衣店 臺東縣臺東市 新生路329號 (液化石油氣/ 串接70公斤)	—	—	○	—	○	○	○	—	—	○	○	○	
24	中興自助洗衣店 臺東縣臺東市 中興路1段348號 (液化石油氣/ 串接250公斤)	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	

(備註：○表示合格；●表示不合格；—表示不適用)