

112 年度上半年 自衛消防編組訓練

場所名稱：高雄市桃源區公所

場所地址：高雄市桃源區桃源里北進巷 1 號

場所電話：07-6861132

管理權人：杜司偉

防火管理人：張子新

訓練日期：112 年 05 月 25 日

檢附資料：

- 一、 封面
- 二、 自衛消防編組訓練計畫提報表
- 三、 自衛消防編組訓練計畫
- 四、 自衛消防編組訓練紀錄
- 五、 自衛消防隊長綜合指揮任務及查核表
- 六、 演練人員簽到表
- 七、 檢討會議記錄
- 八、 成果照片
- 九、 防火管理人證書(有效期限合格證書影本)

自衛消防編組演練暨驗證計畫提報表

受文者	高雄市政府消防局第六大隊第三中隊桃源分隊			
主旨	本場所提報自衛消防編組訓練暨驗證計畫（如附件）。			
提報人	管理權人（簽章）			
實施者	防火管理人（簽章）			
場 所 訓 練	名稱	高雄市桃源區公所	電話 07-6861132	
	地址	高雄市桃源區桃源里北進巷 1 號		
	日期	112 年 05 月 25 日		
	內容	<input type="checkbox"/> 滅火訓練 <input type="checkbox"/> 通報訓練 <input type="checkbox"/> 避難引導訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 綜合演練		
	種類	<input type="checkbox"/> 白天人員之訓練 <input type="checkbox"/> 夜間人員之訓練 <input checked="" type="checkbox"/> 全體人員之訓練		
	參加人數	23 人	前次訓練日期	111 年 11 月 29 日
	派員指導	<input checked="" type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要	消防車支援	<input type="checkbox"/> 要 <input checked="" type="checkbox"/> 不要
	其他			
防火管理人 初訓日期	111 年 11 月 16 日	最近一次複訓 (填發證日期)	年 月 日	
消防 機關 審核	<input type="checkbox"/> 1、本案符合消防法第十三條第一項規定，同意備查。 <input type="checkbox"/> 2、本案符合消防法施行細則第十四條規定，同意備查。 <input type="checkbox"/> 3、分隊存查。 <input type="checkbox"/> 4、其他			

自衛消防編組演練暨驗證訓練紀錄

一、目的：

於火災發生時，在消防人員抵達前，經由場所內部自衛消防編組人員，在確保自身安全之前提下，能依火災情境，迅速進行狀況判斷，採取有效自衛消防活動，以確實發揮早期預警、及時滅火、有效引導避難之初期應變功能。

二、訓練時間：111 年 06 月 01 日(三)上午 08 時至 12 時

三、場所名稱：高雄市桃源區公所

四、場所地址：高雄市桃源區桃源里北進巷 1 號

五、消防設施：1. 滅火器 4 支、2. 照明燈 2 具、
3. 室內消防栓__只、4. 水帶箱__只
5. 緩降機__具、6. 火警受信總機
7. 緊急廣播設備、8. 自動撒水設備
9. 發電機 10. 排煙設備
11. 其他消防設備（請填寫）：

六、輔助器材：行動電話、無線電、手提式擴音機、
手電筒、臂章、手套、防煙面罩
防煙袋、繩索、破壞器材、電梯鑰匙
防水布、防火衣帽鞋、空氣瓶面罩
醫藥箱、擔架、天然瓦斯開關器、
哨子、建築、空調、電器設備平面圖、
員工、住宿（宿舍）、住院名冊

七、訓練內容：

通報班：接獲受信總機鳴響或熟悉火警訊息後立即實施確認，經查證屬實立即向 119 報案，並用廣播設備廣播，通知顧客疏散方向及各班別執行編組任務。

滅火班：接獲通報後立即攜帶救災設備至起火樓層，先瞭解火災種類後在利用室內消防栓箱或滅火器實施滅火。

避難引導班：打開安全門或緊急出口，保持避難通道之暢通，引導顧客疏散並禁止人員搭乘電梯。

安全防護班：接獲通報後立即關閉空調、關閉防煙鐵捲門、關閉瓦斯、停止電梯及電扶梯之運轉並開啟排煙設備。

緊急救護班：接獲通報後立即至安全地點成立急救站，協助安撫疏散逃生之民眾情緒及對傷患之處置包紮。

八、人員編組：

(一)自衛消防隊隊長：

早班：陳金山/中班：謝仁正/晚班：賴建戎

攜帶器材：■手提式擴音機、□建築、空調、電器設備□平面圖、■臂章、■行動電話、■無線電

(二)通報班班長：早班：吳美芳/中班：吳佩芬/晚班：謝鎮宇

成員：早班：邱蘭英

中班：陳蘭珠

晚班：吳聿安

攜帶器材：行動電話、無線電、手提式擴音機、
臂章、對講機

(三)滅火班班長：早班：張福雄/中班：陳志雄/晚班：杜育欣

成員：早班：王自立

中班：顏志偉

晚班：柯志偉

攜帶器材：滅火器、水帶瞄子、防火衣帽鞋、
空氣瓶、面罩、破壞器材、臂章、
手套、防煙面罩、手電筒、繩索、
無線電

(四)避難引導班班長：早班：曾明禮/中班：謝淑華/晚班：張金良

成員：早班：洪玉芬

中班：江雅玲

晚班：黃玉貞

攜帶器材：無線電、手電筒、員工、住宿(宿舍)、住
院名冊、手提式擴音機、萬用鑰匙、繩索、
臂章、哨子、防煙袋、引導指揮棒

(五)安全防護班班長：早班：顏金花/中班：謝雅鈴/晚班：陳甯

成員：早班：陳怡君

中班：黃怡誼

晚班：陳志偉

攜帶器材：□鑰匙、□繩索、■臂章、■哨子、

■無線電、■手電筒、□萬用(電梯)鑰匙

(六)緊急救護班班長：早班：陳美馨/中班：顏伯華/晚班：高

英銘

成員：早班：柯秋花

中班：陳民芬

晚班：曾素美

攜帶器材：■醫藥箱、□擔架、■臂章、□手電筒、

■無線電

高雄市桃源區公所自衛消防隊編組表

自衛消防隊長	陳金山	指揮、命令及監督自衛消防編組。								
自衛消防副隊長	謝仁正	輔助自衛消防隊長，當隊長不在時，代理任務。								
防火管理人	賴建戎	負責自衛消防隊編組業務								
班別	成員	任務								
通報班	班長：吳美芳 吳佩芬 謝鎮宇 成員：邱蘭英 陳蘭珠 吳聿安	1. 向消防機關報案並確認已報案。有關報案如下： <u>報案範例</u> 消防隊你好，這裡是桃源區公所，地址在桃源區桃源里北進巷1號，在一樓機房處失火，請派員支援滅火。 2. 向場所內部人員緊急廣播及通報。 3. 聯絡有關人員（依緊急聯絡表）。其重點如下： 公司主管：07-6861132 保全公司：07-9709688(新光保全) 電力公司：07-6861047 桃源消防分隊：07-6861358 4. 適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 <u>緊急廣播例</u> （重複二次以上）： （現在在一樓機房處發生火災！ 滅火班請立即進行滅火行動。 避難引導班請進行引導疏散！ 安全防護班請將電源、防火門、瓦斯關閉！ 「各位民眾、同仁請依照引導人員之指示避難逃生」。								
滅火班	班長：張福雄 陳志雄 杜育欣 成員：王自立 顏志偉 柯志偉	1. 指揮成員展開滅火工作。 2. 使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>滅火器</u></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;"><u>消防栓</u></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">① 拔安全插銷</td> <td style="padding: 5px;">① 按下起動開關</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">② 噴嘴對準火源</td> <td style="padding: 5px;">② 連接延伸水帶</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">③ 用力壓握把</td> <td style="padding: 5px;">③ 打開消防栓放水</td> </tr> </table> 3. 與消防隊連繫並協助之。	<u>滅火器</u>	<u>消防栓</u>	① 拔安全插銷	① 按下起動開關	② 噴嘴對準火源	② 連接延伸水帶	③ 用力壓握把	③ 打開消防栓放水
<u>滅火器</u>	<u>消防栓</u>									
① 拔安全插銷	① 按下起動開關									
② 噴嘴對準火源	② 連接延伸水帶									
③ 用力壓握把	③ 打開消防栓放水									
避難引導班	班長：曾明禮 謝淑華	1. 於起火層及其上方樓層，傳達開始避難指令。 2. 開放並確認緊急出口之開啟。 3. 移除造成避難障礙之物品。								

	<p>張金良 成員：洪玉芬 江雅玲 黃玉貞</p>	<p>4. 無法及時避難及需要緊急救助人員之確認及通報。 5. 運用繩索等，劃定警戒區。 6. 操作避難器具、擔任避難引導。</p> <table border="1" data-bbox="619 271 1441 568"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 271 1031 331">重點</th> <th data-bbox="1031 271 1441 331">必要裝備</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="619 331 1031 568"> 通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。 </td> <td data-bbox="1031 331 1441 568"> 各居室避難出口之萬用鑰匙·手提擴音機·繩索·手電筒·其他必要之器材。 </td> </tr> </tbody> </table>	重點	必要裝備	通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。	各居室避難出口之萬用鑰匙·手提擴音機·繩索·手電筒·其他必要之器材。
重點	必要裝備					
通道轉角、樓梯出入口應配置引導人員。 以起火層及其上層為優先配置。	各居室避難出口之萬用鑰匙·手提擴音機·繩索·手電筒·其他必要之器材。					
<p>安全 防護班</p>	<p>班長：顏金花 謝雅鈴 陳甯 成員 陳怡君 黃怡誼 陳志偉</p>	<p>1. 立即關閉防火門及防火鐵捲門。 2. 關閉電源、瓦斯，緊急電源之確保，鍋爐等用火用電設施之停止使用。 3. 電梯之緊急處置。</p>				
<p>緊急 救護班</p>	<p>班長：陳美馨 顏伯華 高英銘 成員：柯秋花 陳民芬 曾素美</p>	<p>接獲通報後立即至安全地點成立急救站，協助安撫疏散逃生之民眾情緒及對傷患之處置包紮。</p>				

自衛消防編組演練暨驗證人員簽到表

自衛消防隊隊長：陳金山

防火管理人：張子新

總計參與_____人。

消防自衛隊					
通報班					
滅火班					
避難引導班					
緊急救護班					
安全防護班					

自衛消防編組演練暨驗證檢討會議記錄

時間：112年05月25日

地點：高雄市桃源區公所大門口

主席：秘書陳金山

紀錄：

本次演習優點：

- 通報班：
 - 確認火點人員回報時聲音宏亮、清楚。
 - 報案人員報警清晰、明確且報案流程順暢。
 - 廣播人員廣播清晰、明確且流程順暢。
 - 班長指揮得宜。
- 滅火班：
 - 訊息傳達迅速，操作室內消防栓放水速度快。
 - 滅火失敗時懂得立即避難逃生。
 - 操作滅火器熟練、正確、快速。
 - 班長指揮得宜。
- 避難引導班：
 - 引導人員音量大且清晰得宜。
 - 引導人員位置分布得宜。
 - 將人員引導至正確方向疏散並禁止人員搭乘電梯。
 - 班長指揮得宜。
- 救護班：
 - 確實將現場受傷人員搬移至安全處所再進行初步救護處置。
 - 救護技術操作純熟且正確。
 - 協助安撫疏散逃生之民眾情緒。
 - 班長指揮得宜。
- 安全防護班：
 - 編組人員熟知防火鐵捲門開關位置，且達到阻隔火勢之效果。
 - 接獲通報後立即關閉空調、瓦斯。
 - 接獲通報後立即停止電梯及電扶梯之運轉。
 - 接獲通報後立即開啟排煙設備。
 - 班長指揮得宜。
- 其他優、缺點：自主演練得宜，尚須更多的演練實務，以利消防準備。

建議檢討改進事項：1. 消防裝備應更為完整。2. 設定其他逃生路線情境。

自衛消防編組演練暨驗證相片



說明：確認火災、對外通報 119 對內廣播、通報情形



說明：初期滅火（滅火器、室內消防栓）情形

自衛消防編組演練暨驗證相片



說明：召開檢討會議

※製定完畢後，2份送當地消防分隊，經核章後1份由場所領回自存備查