

《小港便當店氣爆》


2018.02.01

4人受傷住院
12人檢傷觀察後離院

事故原因及如何防止



照片來源:高市消防局





《現場事故及過程》

1. 廚房內有12支瓦斯桶
每支20公斤，合計240公斤
2. 瓦斯桶鄰近瓦斯爐火源
3. 瓦斯桶未固定，員工不慎弄倒
瓦斯桶致軟管脫落，外洩瓦斯遇爐
火引爆



2/4



《如何避免瓦斯外洩氣爆》

- 安裝「**自動緊急遮斷裝置**」
瓦斯外洩時可以自動關閉
中斷瓦斯
- 瓦斯串接不超量



小港氣爆
超量串接10支瓦斯



自動緊急遮斷裝置

安全措施
保平安



《萬一瓦斯 外洩怎麼辦》



1. 立即關閉火源及避免產生火花，如金屬碰撞、開關電器等。
2. 關閉瓦斯開關。

3. 輕輕地打開門窗 
4. 迅速離開
5.  通知119消防隊

