

# 上網公告

發稿單位：高雄市政府環境保護局

發稿日期：112年11月8日

## 高雄市112年10月份簡易自來水場供水水質採樣檢驗結果

高雄市政府

受檢單位 檢驗項目		序號		1	2
		採樣日期		112.10.3	112.10.3
		飲用水 水質標準		長庚	輔英
1	自由有效餘氯	0.2~1.0	(mg/L)	0.85	0.26
2	pH值	6.0~8.5		7.6	7.6
3	濁度	2	(NTU)	0.20	0.10
4	色度	5	鉑鈷單位	<3	<3
5	總硬度	300	(mg/L)	228	73.8
6	總溶解固體量	500	(mg/L)	332	212
7	氯鹽	250	(mg/L)	14.4	20.6
8	氨氮	0.1	(mg/L)	ND	ND
9	亞硝酸鹽氮	0.1	(mg/L)	ND	ND
10	硝酸鹽氮	10	(mg/L)	0.42	2.21
11	大腸桿菌群	6	(CFU/100mL)	<1	<1
12	總菌落數	100	(CFU/mL)	<1	<1

\* 採樣期間：112年10月1日至112年10月31日。