


安裝熱水器 做對5件事

遠離隱形殺手——一氧化碳



安全安裝

應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士進行正確的安裝，並依法於熱水器張貼施工標籤。

中華民國技術士證	
身分證統一編號	K120194XXX
出生日期	民國53年3月12日
技術士證總編號	155-123456
職類(項)名稱	特定瓦斯器具裝修
生效日期	民國106年11月19日
製發日期	
王小明	級別 丙級
勞動部 發	

安全品牌



熱水器應貼有CNS(國家標準)檢驗合格標示。

保持通風

裝設燃氣熱水器的陽臺應保持良好通風，避免有加裝門窗或晾曬大量衣物等阻礙通風之情形。



定期檢修

建議定期檢修或汰換熱水器，如需更動熱水器設置位置或改變排氣管路時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業之技術士為之。

正確型式

選購屋外式(RF)熱水器應裝置於室外通風良好處所，如裝設於室內或不通風場所，應選購半密閉強制排氣式熱水器(FE)或密閉強制供排氣式熱水器(FF)。

