



旗津區公所關心您

瓦斯使用安全診斷表

燃氣熱水器及其配管施工標籤	
承裝業者名稱	○廚具行
承裝業者電話及地址	(02)8765-0000 臺北市○○路二段321號
技術士姓名	李○○
施工內容	熱水器安裝
施工日期	108年02月05日

熱水器由合格承裝業安裝並貼有施工標籤

熱水器安裝型式正確



瓦斯桶合格標示未逾期

液化石油氣	
容器規格	20 公斤
下次檢驗期限	109年08月01日
容器號	CB0320007111
出廠日期	108年02月11日

瓦斯桶有固定防止傾倒並置於戶外通風良好處

瓦斯軟管及調整器符合國家標準，連接處有防止脫落之固定裝置



軟管檢驗合格標記 瓦斯管防止脫落裝置



內政部消防署 關心您

廣告