

表 3.4 戴奧辛採樣分析結果

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
110.02.01 ~ 110.02.03	P101	0.1 (11% O ₂)	0.017	
110.02.03 ~ 110.02.05	P201	0.1 (11% O ₂)	0.022	
110.04.14 ~ 110.04.16	P301	0.1 (11% O ₂)	0.029	
110.08.02 ~ 110.08.04	P101	0.1 (11% O ₂)	0.018	
110.08.04 ~ 110.08.06	P201	0.1 (11% O ₂)	0.022	
110.11.04 ~ 110.11.06	P101	0.1 (11% O ₂)	0.012	
110.12.13 ~ 110.12.15	P301	0.1 (11% O ₂)	0.022	民間機構
111.01.17 ~ 111.01.19	P201	0.1 (11% O ₂)	0.026	民間機構
111.01.24 ~ 111.01.26	P101	0.1 (11% O ₂)	0.021	民間機構
111.02.14 ~ 111.02.15	P101	0.1 (11% O ₂)	0.017	民間機構
111.02.16 ~ 111.02.17	P201	0.1 (11% O ₂)	0.024	民間機構
111.02.18 ~ 111.02.21	P301	0.1 (11% O ₂)	0.026	民間機構