

表 3.3 廢氣採樣分析結果

項 目		粒狀 污 染 物	不透 光 率	氮化氫	硫氧 化 物	氮氧化物	一氧 化 碳	鉛及其 化 合 物	鎘及其 化 合 物	汞及其 化 合 物	氯 氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		20 mg/Nm ³	10 % 以下	25 ppm	30 ppm	105 ppm	80 ppm	0.5 mg/Nm ³	0.1 mg/Nm ³	0.2 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
113 年度 第一季	113.02.20、02.29 (一號爐)	2	2.90	23	8	65	65	0.0152	<0.00022	0.0052	4
	113.02.16、02.21 (二號爐)	2	4.11	4	2	80	51	0.0353	0.00148	0.0328	<1 (0.1)
	113.02.17、02.26 (三號爐)	7	3.53	11	3	84	34	0.0039	<0.00033	0.0182	<1 (0.42)
113 年度 第二季	113.05.16、05.23 (一號爐)	5	2.81	1	6	75	45	0.0076	<0.00067	<0.0009	<1 (0.26)
	(二號爐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	113.05.17、05.24 (三號爐)	11	3.40	3	1	97	36	0.00096	<0.0012	<0.0104	<1 (0.65)
113 年度 第三季	113.07.04、07.19 (一號爐)	1	2.64	<1 (0.92)	2	38	32	0.0279	<0.00021	<0.0011	<1 (0.15)
	113.07.16、07.22 (二號爐)	2	1.38	6	4	75	48	0.0030	<0.00030	<0.0015	<1 (0.2)
	113.07.05、07.23 (三號爐)	5	3.38	3	<1 (0.49)	81	37	0.0037	0.00030	<0.0015	<1 (0.23)

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

表 3.3 廢氣採樣分析結果 (續 1)

項 目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		20 mg/Nm ³	10 % 以下	25 ppm	30 ppm	105 ppm	80 ppm	0.5 mg/Nm ³	0.1 mg/Nm ³	0.2 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
113 年度 第四季	113.10.18、10.24 (一號爐)	2	2.81	2	3	41	33	<0.0015	<0.00021	0.0019	<1 (0.08)
	113.10.17、10.25 (二號爐)	3	1.59	1	5	58	39	0.0017	<0.00023	0.0012	<1 (0.41)
	113.10.16、10.28 (三號爐)	5	3.42	3	1	77	27	0.0081	0.00033	<0.0016	<1 (0.12)
114 年度 第一季	114.01.07、02.06 (一號爐)	ND<1	2.63	3.02	1	61	31	ND <0.0024	ND <0.00061	ND <0.0004	1.36
	114.02.24、03.04 (二號爐)	ND<1	1.88	ND <2.54	1	67	39	ND <0.0023	ND <0.00059	ND <0.0004	0.80
	114.01.10、02.03 (三號爐)	2	3.32	2.89	3	76	16	ND <0.0032	ND <0.00089	0.0030	ND <1.38
114 年度 第二季	(一號爐)										
	(二號爐)										
	(三號爐)										

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。