

表 3.3 廢氣採樣分析結果

項 目		粒狀 污 染 物	不 透 光 率	氮 化 氫	硫 氧 化 物	氮 氧 化 物	一 氧 化 碳	鉛 及 其 化 合 物	鎘 及 其 化 合 物	汞 及 其 化 合 物	氨 氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
109 年度 第一季	109.02.10、02.24 (一號爐)	14	4.1	ND (<2)	3	77	40	0.0151	0.00052	0.0031	2
	109.02.11、02.25 (二號爐)	7	2.9	8	2	81	10	0.0090	0.00048	0.0043	5
	109.02.12、02.26 (三號爐)	9	3.3	ND (<2)	2	88	32	0.0083	ND (<0.00050)	0.0015	2
109 年度 第二季	109.04.07、04.22 (一號爐)	8	4.0	11	3	73	10	0.0166	0.00068	0.0028	2
	109.04.08、04.23 (二號爐)	4	2.9	17	3	80	21	ND (<0.00505)	ND (<0.00049)	0.0026	4
	109.04.09、04.24 (三號爐)	5	3.3	22	2	66	37	0.0069	ND (<0.00053)	0.0014	6

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

表 3.3 廢氣採樣分析結果 (續 1)

項 目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨 氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
109 年度 第三季	109.07.10、07.24 (一號爐)	15	4.1	ND (<1)	3	73	16	0.0142	ND (<0.00045)	0.0024	2
	109.07.13、08.28 (二號爐)	17	2.9	4	9	69	15	ND (<0.00491)	ND (<0.00048)	0.0023	1
	109.07.14、08.04 (三號爐)	17	3.5	7	3	72	22	0.0153	0.00077	ND (<0.00106)	8
109 年度 第四季	109.10.05-06、10.14 (一號爐)	6	3.8	ND (<1)	ND (<2)	63	37	0.0135	0.00050	0.0019	1
	109.10.07-08、10.16 (二號爐)	2	2.9	22	ND (<2)	53	26	ND (<0.00457)	ND (<0.00044)	0.0112	8
	109.10.12-13、10.15 (三號爐)	3	3.2	ND (<2)	3	81	23	0.0050	ND (<0.00047)	ND (<0.00108)	5

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。