

表 3.4 戴奧辛採樣分析結果

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
110.12.13 ~ 110.12.15	P301	0.1 (11% O ₂)	0.022	110 年第 4 季
111.01.17 ~ 111.01.19	P201	0.1 (11% O ₂)	0.026	110 年第 4 季
111.01.24 ~ 111.01.26	P101	0.1 (11% O ₂)	0.021	110 年第 4 季
111.02.14 ~ 111.02.15	P101	0.1 (11% O ₂)	0.017	111 年第 1 季
111.02.16 ~ 111.02.17	P201	0.1 (11% O ₂)	0.024	111 年第 1 季
111.02.18 、 111.02.21	P301	0.1 (11% O ₂)	0.026	111 年第 1 季
111.05.27 、 111.05.30	P101	0.1 (11% O ₂)	0.086	111 年第 2 季
111.08.16 、 111.08.17	P301	0.1 (11% O ₂)	0.062	111 年第 2 季
112.07.03 ~ 112.07.04	P201	0.1 (11% O ₂)	0.056	111 年第 2 季
111.08.12 、 111.08.15	P101	0.1 (11% O ₂)	0.064	111 年第 3 季
111.09.19 ~ 111.09.20	P201	0.1 (11% O ₂)	0.052	111 年第 3 季
111.09.21 ~ 111.09.22	P301	0.1 (11% O ₂)	0.089	111 年第 3 季

表 3.4 戴奧辛採樣分析結果(1)

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
111.11.29 ~ 111.11.30	P101	0.1 (11% O ₂)	0.050	111 年第 4 季
111.12.01 ~ 111.12.02	P301	0.1 (11% O ₂)	0.025	111 年第 4 季
112.07.10 ~ 112.07.11	P201	0.1 (11% O ₂)	分析結果尚未完成	111 年第 4 季
112.03.02 ~ 112.03.03	P101	0.1 (11% O ₂)	0.056	112 年第 1 季
112.03.27 ~ 112.03.28	P301	0.1 (11% O ₂)	0.045	112 年第 1 季
112.04.13 ~ 112.04.14	P201	0.1 (11% O ₂)	0.035	112 年第 1 季
112.05.18 ~ 112.05.19	P301	0.1 (11% O ₂)	0.081	112 年第 2 季
112.06.13 ~ 112.06.14	P201	0.1 (11% O ₂)	0.072	112 年第 2 季