

表 3.4 戴奧辛採樣分析結果

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
113.03.11 ~ 113.03.12	P301	0.1 (11% O ₂)	0.040	113 年第 1 季
113.03.19 ~ 113.03.21	P101	0.1 (11% O ₂)	0.029	113 年第 1 季
113.09.02 ~ 113.09.03	P201	0.1 (11% O ₂)	0.005	113 年第 1 季
113.05.27 ~ 113.05.28	P101	0.1 (11% O ₂)	0.009	113 年第 2 季
113.05.29 ~ 113.05.30	P301	0.1 (11% O ₂)	0.022	113 年第 2 季
113.07.11 ~ 113.07.12	P101	0.1 (11% O ₂)	0.008	113 年第 3 季
113.08.05 ~ 113.08.06	P201	0.1 (11% O ₂)	0.008	113 年第 3 季
113.08.07 ~ 113.08.08	P301	0.1 (11% O ₂)	0.015	113 年第 3 季
113.10.29 ~ 113.10.30	P301	0.1 (11% O ₂)	0.023	113 年第 4 季
113.11.01	P201	0.1 (11% O ₂)	0.014	113 年第 4 季
113.12.26 ~ 113.12.27	P101	0.1 (11% O ₂)	0.018	113 年第 4 季
114.01.08 ~ 114.01.09	P101	0.1 (11% O ₂)	0.033	114 年第 1 季
114.02.07 ~ 114.02.08	P301	0.1 (11% O ₂)	0.018	114 年第 1 季
114.03.05 ~ 114.03.06	P201	0.1 (11% O ₂)	0.049	114 年第 1 季