

表 3.3 廢氣採樣分析結果

項 目		粒狀 污 染 物	不 透 光 率	氯化氫	硫 氧 化 物	氮 氧 化 物	一 氧 化 碳	鉛 及 其 化 合 物	鎘 及 其 化 合 物	汞 及 其 化 合 物	氨 氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		20 mg/Nm ³	10 % 以下	25 ppm	30 ppm	105 ppm	80 ppm	0.5 mg/Nm ³	0.1 mg/Nm ³	0.2 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
112 年度 第一季	112.02.09、02.24 (一號爐)	3	3.01	4	<1 (0.7)	55	25	0.0216	0.00038	<0.0013	<1 (0.4)
	112.02.08、02.23 (二號爐)	2	2.92	14	<1 (0.7)	70	25	0.0142	0.00027	0.0024	<1 (0.7)
	112.02.10、02.24 (三號爐)	6	4.14	6	<1 (0.8)	66	18	0.0467	0.00452	<0.0032	<1 (0.3)
112 年度 第二季	112.05.08、06.21 (一號爐)	6	4.43	ND	<1 (0.74)	77	33	0.0123	<0.00087	0.0012	<1 (0.57)
	112.05.30、06.06 (二號爐)	3	2.17	5	1	59	30	0.0697	0.00305	0.0033	<1 (0.35)
	112.05.09、0.16、 06.03 (三號爐)	15	3.75	4	<1 (0.79)	76	36	0.0101	0.00055	0.0112	<1 (0.73)
112 年度 第三季	112.08.02、08.10 (一號爐)	11	2.71	8	4	76	43	0.0065	0.00048	0.0019	<1 (0.62)
	112.08.03、08.11 (二號爐)	7	2.42	7	3	73	26	0.0067	0.00033	0.0030	<1 (0.60)
	112.08.04、08.14 (三號爐)	17	3.75	6	4	73	56	0.0095	0.00031	0.0053	2

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

表 3.3 廢氣採樣分析結果 (續 1)

項 目		粒狀 污 染 物	不 透 光 率	氯 化 氫	硫 氧 化 物	氮 氧 化 物	一 氧 化 碳	鉛 及 其 化 合 物	鎘 及 其 化 合 物	汞 及 其 化 合 物	氨 氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		20 mg/Nm ³	10 % 以下	25 ppm	30 ppm	105 ppm	80 ppm	0.5 mg/Nm ³	0.1 mg/Nm ³	0.2 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
112 年度 第四季	(一號爐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	112.10.16、10.20 (二號爐)	3	2.34	8	1	79	29	0.0137	0.00070	0.0016	4
	113.03.22 (三號爐)	5	3.48	6	1	81	30	0.0059	0.00037	<0.0015	1
113 年度 第一季	113.02.20、02.29 (一號爐)	2	2.90	23	8	65	65	0.0152	<0.00022	0.0052	4
	113.02.16、02.21 (二號爐)	2	4.11	4	2	80	51	0.0353	0.00148	0.0328	<1 (0.1)
	113.02.17、02.26 (三號爐)	7	3.53	11	3	84	34	0.0039	<0.00033	0.0182	<1 (0.42)
113 年度 第二季	113.05.16、05.23 (一號爐)	5	2.81	1	6	75	45	0.0076	<0.00067	<0.0009	<1 (0.26)
	(二號爐)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	113.05.17、05.24 (三號爐)	11	3.40	3	1	97	36	0.00096	<0.0012	<0.0104	<1 (0.65)

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。