

「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

108 年上半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：108 年 03 月 25 日至 26 日

檢測排放口：第 1 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.032ng-TEQ/Nm³