「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

108 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：108 年 09 月 17 日至 18 日

檢測排放口：第 2 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm3

檢測結果：0.065ng-TEQ/Nm3