

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
97 年上半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：97.3.4~6

檢測排放口：第 3 號排放口。

排放標準：0.1 ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>

檢測結果：0.030ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>(合格)