

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
97 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：97.8.27~29

檢測排放口：第 2 號排放口。

排放標準：0.1 ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.043ng-TEQ/Nm³(合格)