

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
98 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：98.11.16~17

檢測排放口：第 3 號排放口。

排放標準：0.1 ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.013ng-TEQ/Nm³(合格)