

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠
100 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：100.10.26~28

檢測排放口：第 3 號排放口。

排放標準：0.1 ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.019ng-TEQ/Nm³(合格)