

高雄市政府環境保護局中區資源回收廠  
101 年上半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：101.04.02~04

檢測排放口：第 2 號排放口

排放標準：0.1 ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>

檢測結果：0.049ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>(合格)