

「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

102 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：102 年 09 月 09 至 11 日

檢測排放口：第 1 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>

檢測結果：0.025ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>