

「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

103 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：103 年 07 月 08 至 10 日

檢測排放口：第 2 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.031ng-TEQ/Nm³