

「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

105 年上半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：105 年 3 月 1 至 3 日

檢測排放口：第 3 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.037ng-TEQ/Nm³