

「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

105 年下半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：105 年 8 月 29 至 31 日

檢測排放口：第 1 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm³

檢測結果：0.029ng-TEQ/Nm³