「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

110 年上半年戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：110 年 3 月 29 日至 31 日

檢測排放口：第 2 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm3

檢測結果：0.015ng-TEQ/Nm3