

「高雄市政府環境保護局中區資源回收廠」

114 年上半年度戴奧辛採樣檢測結果

檢測日期：114 年 2 月 12 日至 13 日

檢測排放口：第 3 號排放口

排放標準：0.1ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>

檢測結果：0.033ng-TEQ/Nm<sup>3</sup>