（單位全銜）吊籠每年自動檢查紀錄表

（僅供參考）

編號		檢查日期	年　月　日
型式		積載荷重	公斤

檢查部分		檢查內容及方法	結果	檢查部分		檢查內容及方法	結果
工作台	板面踏板	無腐蝕、裂隙、損傷		吊臂	外觀	無損傷、龜裂、變形	
	圍柵、扶手	無腐蝕、損傷，裝配確實			滑動襯板	無顯著磨耗、龜裂	
	鋼索緊結處	無腐蝕、損傷			焊接處	無腐蝕、龜裂	
	螺栓等	無鬆弛、脫落			接合插銷	無腐蝕、龜裂	
支架（突樑）	外觀	無變形、腐蝕或損傷		槽輪	槽輪	無變形、損傷、動作順暢	
	螺栓、鉚釘	無腐蝕、鬆弛或脫落			軸承軸銷	無磨耗、龜裂、異音	
	焊接處	無腐蝕或裂隙			鋼索防脫裝置	防鋼索脫槽裝置固定應良好	
	支撐裝置	無鬆弛、動搖不穩的情形		救命索	救命用纖維索	固定良好、無損傷、龜裂、腐蝕	
機架（台車）	外觀罩蓋	無變形、裂隙或銹蝕			金屬夾具	無損傷、龜裂	
	配重	平衡無偏移，且固定良好			安全帶	應牢固，無損傷、龜裂	
	旋轉盤螺栓	固定螺栓無鬆脫裂痕		鋼索	端頭固定	固定應良好，無鬆脫	
	齒輪	無異音龜裂、潤滑良好			鋼索	1.無顯著變形、腐蝕或扭結 2.無磨耗達 7%或斷絲達 10%	
車輪	車輪突緣	無異常磨耗、裂縫、變形		安全裝置	漏電自動斷電裝置	性能應良好	
	輪軸及軸承	無變形、給油良好、無異音			過捲預防裝置	固定良好性能正常	
	實心輪胎	無異常剝離、龜裂			下降防撞裝置	下降極限裝置性能正常，防撞桿 無變形、斷裂	
軌道	軌道及銜接處	無顯著變形、銹蝕，固定無鬆脫			走行極限裝置	固定良好且性能正常	
	末端止擋板	應堅固、無龜裂、變形、銹蝕			旋轉極限裝置	固定良好且性能正常	
	基礎座	無破損，錨定螺栓固定應良好			吊臂伸縮裝置	固定良好且性能正常	
升降裝置	齒輪	無異音龜裂、潤滑良好			吊臂俯仰裝置	固定良好且性能正常	
	捲胴	無龜裂變形、磨耗正常			緊急停止開關	性能應良好	
	減速機（蝸桿、蝸輪）	無異音、振動、發熱、潤滑良好			過負荷預防或警報裝置	當過負荷時具有自動遮斷動力或發出警報音響機能	
電氣部分	通訊（呼叫）裝置	性能是否良好			自動控速或制止下降之裝置	速度異常時，自動控速裝置或自動制止下降裝置性能應良好	
	馬達	滿再運轉時無異音或發燙			停電用之手動升降裝置	將電磁煞車釋放，以急救工具(把手)能使升降裝置上昇或下降運轉	
	控制盤	固定良好、防水狀況良好			電磁制動器	動作性能應良好	
	繼電器	接點及作動狀況良好		性能試驗	電流測試	應符合規定（上 / 下：___/ A ）	
	配線	固定良好，無破損			速率測試	應符合規定（上/下：_/ m/min）	
	按鈕操作器	按鈕釋放時能自動回復停止狀態			制動性能試驗	將煞車器釋放，以手動操作下降運轉至適當位置，放開操作器按鈕時	
		如有二處以上時，應具有無法同時操作之功能					
	絕緣測試	馬達_____控制_____					