

(單位全銜)吊籠每日作業前檢點表

(僅供參考)

檢 查 月 份	年					機 具 編 號										單 位 主 管															
檢查日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
檢點項目及方法																															
1.鋼索狀況及其末端緊結處之固定是否良好																															
2.救命用纖維索、安全帶及金屬配件固定是否良好，有無損傷																															
3.檢視吊臂、支架、工作台等固定是否良好，有無損傷																															
4. 漏電自動斷電裝置是否良好																															
5. 過捲預防裝置及停止開關是否良好																															
6. 制動器作動是否良好																															
7. 控制裝置、傾斜矯正裝置是否良好																															
8. 升降裝置有無異狀																															
9. 記事																															
檢點人員簽名																															

備註：

1. 檢查結果,良好者打「V」，無該項者打「/」，不良者打「X」並在「記事」欄註明。

2. 依據「勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法」第八十一條規定，實施檢查時，如發現對勞工有危害之虞時，應即報告主管；如發現異常時，應立即檢修即採取必要措施。