

附表二十三

合格證	第 號		升降機竣工檢查結果報告表										編號			
	民國 93 年 7 月 日												打印號碼	013EU00603		
													業別			
事業單位名稱			宇球國際興業股份有限公司							代表人			曹蕓蘭			
設置地址			高雄市前鎮區成功路統一高雄複合商業中心新建工程工地							電話			02-22319803			
型式			齒輪齒條式				設置用途			載人 ( ) 載貨 ( ) 人貨兩用 ( <input checked="" type="checkbox"/> )						
概	積載荷重		1200 Kg (定員 16 名)				導軌	搬器用		淤形鋼-						
	額定速率		40 m/min					平衡錘用		形鋼-						
	操作方法		按鈕式					機械室	面積		* x = m <sup>2</sup>		高度		* m	
	停止階數		1-11 9 停						機械支持樑		*形鋼 - x - x		- x - x			
	升降行程		48 m						*形鋼 - x - x		-x -x					
要	電 源		AC 440V				安	連鎖裝置		<input checked="" type="checkbox"/>						
	電 動 機		8.6*2KW R/M					操縱桿自動回復裝置		<input checked="" type="checkbox"/>						
	主 索		* mmφ 掛數 1:1 2:1					緊急停止開關		<input checked="" type="checkbox"/>						
	調速器鋼索		- mmφ					調 速 機		<input checked="" type="checkbox"/>						
搬	地 板		面積 1.23 x 2.5 m <sup>2</sup>		構造		鋼構									
	出 口		形式 門栓鐵網上下對開				裝	電磁制動器		<input checked="" type="checkbox"/>						
	重 量		1210 /2300 Kg					極 限 開 關		<input checked="" type="checkbox"/>						
	器	豎 柱		形鋼 □1508 x 726.1 x 726.1 x 42 支				緩 衝 器		<input checked="" type="checkbox"/>						
上 樑		形鋼 -- x x x x 支				連 絡 裝 置 (信號通話)		<input checked="" type="checkbox"/>								
下 樑		形鋼 -- x x x x 支														
升 降 路	構 造		鐵網門塔柱		頂部安全距離 1.2M		製 造 廠 商		瑞典ALIMAK12/30		製 造 日 期		83 年 月			
	面 積		2.3 M x 3.4 M = 7.82M <sup>2</sup>				其 他									
記 事							備 考		各 級 主 管				檢 查 員			
檢 查 日 期		峻 工 檢 查	檢 查		結 果											
年 月 日	荷重試驗		有異狀時之記錄：													
	絕緣測定															
有 效 期 限	鋼 索		良 否													
	電 動 機		良 否													
自 年 月 日 至 年 月 日	搬 器		良 否													
	支 持 樑		良 否													
	油滑作用		良 否													
安全裝置		良 否				印				印						