

## 0303 停電大事紀

日期	時間	辦理情形
3 月 3 日 (四)	9 時 7 分	因興達電廠開關場事故，導致龍崎超高壓變電所以南機組跳脫，系統自動切離保護，造成南部地區停電，本市影響用戶約 186 萬戶，同時，全台電力系統瞬間受到影響，引發中北部地區低頻卸載。
	9 時 30 分	陳其邁市長立即於晨會時宣布成立應變中心
	10 時 00 分	召集相關單位於本市災害應變中心召開 0303 停電災害應變中心第一次工作會議
	10 時 28 分	消防局回報: 電梯受困 41 件，已脫困 3 件，處理中 38 件，無人員傷亡。 警察局回報: 有 191 處重要路口號誌停電，20 處已復電，交流道有塞車情形，已派員在市區重要路口指揮交通。
	10 時 30 分	開設 EMIC-0303 停電災害應變專區
	10 時 40 分	消防局回報: 電梯受困 46 件，已脫困 15 件，處理中 31 件，無人員傷亡。
	10 時 43 分	衛生局回報: 1. 衛生所的疫苗有緊急發電機可維持供電 2. 醫院亦啟動緊急電源，負壓隔離病房尚可維持負壓，惟目前電壓不穩，已要求醫護人員進入負壓室前確定負壓值，高耗能醫療器材皆暫停使用，約每 3 小時確認一次電力狀況。 3. 目前為止收到 1 家日照中心電梯受困通報，已經排除。
	10 時 44 分	教育局回報: 各級學校無災情，午餐供應皆有提早備餐，電梯皆停止運轉。
	10 時 45 分	民政局回報: 公所無緊急狀況通報，戶所系統無法使用，改以人工作業，殯儀館的有發電機所以正常運作，偏遠地區如旗山、甲仙、六龜已零星復電。
	10 時 46 分	社會局回報: 權管單位無災情，緊急發電機可以供電 8 小時到 12 小時，目前旗山、大樹、小港、甲仙都已經復電。
	10 時 47 分	交通局報告: 1. 大中博愛、大中民族、沿線的中正民族、中正高速、中正中安等五大路口已裝設發電機維持號誌運作，停電路段已加派人員到崗指揮交通。 2. 三民區 10 個路口，仁武 9 個路口，小港新興已陸續恢復供電。
	10 時 48 分	經發局回報: 1. 產業園區皆停電，和發已部分復電，但電力不穩，目前無災情; 2. 工業管線部分亦無災情; 3. 自來水供應受到高屏堰停電無法取水影響，將公告停水，產業園區有自備水塔短時間不受影響。
	10 時 56 分	研考會 1999 回報: 接聽、官網運作正常，預計備用電源可支援到晚上。
11 時 27 分	衛生局回報: 聯合醫院因負壓隔離病房不穩定暫停使用，病人已移至專責病房。	

日期	時間	辦理情形
	11 時 28 分	<p>交通局回報:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 大社、六龜陸續復電，部分路口已正常運作，停電路口除了調度發電機亦派員交通指揮。統計重要路口已復電 83，296 處停電中，發生 20 件 A3 車禍。</li> <li>2. 公車及渡輪皆正常營運</li> <li>3. 智慧停車處調整成人工收費，部分對外系統停電關閉，已在網路公告。</li> <li>4. 捷運及輕軌皆停駛。</li> </ol>
	12 時 13 分	0303 停電災害應變中心第一次工作會議縮小開設規模
	14 時 45 分	交通局回報:已聯繫 62 名義交支援，預計 16 時到崗指揮交通。
	16 時 30 分	交通局回報:捷運已復駛，輕軌因供電不穩仍停駛，改以公車接駁。
	18 時 55 分	<p>工務局回報:路燈設備無故障狀況，惟部分地區仍停電。</p> <p>消防局回報:電梯受困 115 件，已脫困 108 件(132 人)，處理中 7 件，無人受傷。</p>
	20 時 40 分	<p>交通局回報:共出動 720 名警力、128 名義交，路口號誌已復電 6 成。</p> <p>捷運局回報:輕軌仍停駛中，以公車接駁。</p> <p>消防局回報:電梯受困 127 件，已脫困 146 人，無人受傷</p> <p>衛生局回報:84 家醫院已復電 69 家，負壓隔離病房皆正常運作。</p> <p>水利局回報:目前北高雄仍停水戶數約 40 萬戶，預計今晚 12 時大部分用戶均可復水，極少數高地或管末如路竹、阿蓮、田寮部分地區於明(4)日中午前完成復水。</p>
	21 時 33 分	台電恢復供電，高雄區處轄區尚有 2 條饋線(8,923 戶)因事故停電，正積極搶修中。
	21 時 40 分	<p>交通局回報:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 交通號誌已全部復電，有通報異常的本館路涵洞、河南河北同慶號誌，派人搶修中。</li> <li>2. 輕軌：以免費接駁車開到營運結束(22:00)。</li> <li>3. 捷運：高捷輕軌夜班同仁會做整體巡視，明早提早一小時作巡檢，依照程序做完相關巡視作業，再發出 6:30 首班車。</li> </ol> <p>消防局回報:電梯受困 129 件，狀況解除 128 件，協助脫困人數合計 157 人，消防局合計出動 175 車、441 人，無人員傷亡。</p>
	21 時 50 分	指揮官宣布 0303 停電災害應變中心降為二級開設，由經發局、民政局、消防局、警察局、工務局、交通局等單位待命於應變中心執行應變任務，並於 30 日內召集相關局處與台電公司召開檢討會議。
3 月 4 日 (五)	00 時 00 分	<p>解除應變中心開設。</p> <p>結束開設 EMIC-0513 電力中斷應變專區。</p>