

植樹工程施工抽查紀錄表

(參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整)

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
檢查時機	<input type="checkbox"/> 檢驗停留點	<input type="checkbox"/> 隨機抽查	
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格		<input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正 /無此檢查項目
檢查項目		抽查標準 (定量定性)	實際抽查情形 (敘述抽查值)
放樣	放樣位置	標示植物預定種植位置	
植穴開挖及施基肥	植穴大小	根球直徑大小兩倍的直徑 深度為根球直徑加[20cm]以上或1.3倍根球高	
	植穴原土	穴內掘出之石礫及混凝土塊與其他有礙生長之雜物均應運離現場	
	基肥	穴底鋪置腐熟堆肥或其他適用之肥料與土壤之拌和物，其用量：[5] kg/m ³	
植栽運送保護	運送或移動	須加小心，以免損及樹葉，樹皮與樹枝	
種植	種植時限	自苗圃挖出後，[2天]內應即種妥	
	土球保護物解除	栽植前須除去植物護根土球之包裹物或育苗容器	
	設置樹幹基部保護材	細目塑鋼網(高30cm)，並小部分埋入土中	
	苗木扶正	直立	
	回填土壤	客土或原土回填壓實(依契約圖說規定)	
	植穴表面	形成一淺凹之窪地，以[3~5]cm深之腐熟堆肥覆蓋	
設置三支式支架	支架入土深	入土深度約50cm以上	
	立支架高度	植栽高度[1/3]以上處	
	支架入土角度	長支架與地面垂直線之立面角度45度至60度間	
支架綁紮與固定	支架綁紮	支架用鐵絲16#交叉纏繞5圈，端部適當收尾	
	樹幹保護軟墊	與樹幹接觸部位設軟質襯墊，如橡皮、麻布或厚不織布等	
	支架與苗木捆綁固定	Ø0.3cm麻繩捆綁結實，交叉繞5圈以上	
缺失複查結果： <input type="checkbox"/> 已完成改善(檢附改善前中後照片) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 複查日期： 年 月 日 複查人員職稱： _____ 簽名： _____			
監造主管簽名：		監造現場人員簽名：	