碎石級配工程施工抽查紀錄表

（參考例，抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整）

編號：

工程名稱			
分項工程名稱			
檢查位置		檢查日期	○年○月○日
檢查時機	□檢驗停留點　　□隨機抽查		
檢查結果	○檢查合格　　╳有缺失需改正　　／無此檢查項目		

檢查項目		抽查標準（定量定性）	實際抽查情形（敘述抽查值）	抽查結果
施工前	滾壓機具	[10t]以上三輪壓路機或振動壓路機滾壓		
施工中分層填築作業	填築厚度	每層最大壓實厚度不得超過[20cm](通常鬆舖厚度約為壓實厚度之 1.25~1.35 倍)		
	粒料品質	所有不合規定之粒料及一切雜物，均應隨時予以移除		
	粒料拌合	粒料無不均勻或析離現象		
	灑水養護	應以噴霧式灑水車酌量灑水		

缺失複查結果：

□已完成改善（檢附改善前中後照片）

□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善

複查日期：　　年　　月　　日

複查人員職稱：　　簽名：

備註：

1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7㎜~10㎜）。
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認。

監造主管**簽名：**　　監造現場人員**簽名：**