消防栓

- 消防栓應有兩條水帶及一支瞄子，並且吊掛整齊。
- 正常情況下，消防栓的警報燈標示要保持明亮，警報按鈕應有壓板保護。
- 在確認箱體內部的設備齊全後，可在箱體面板與門片間貼上防撕貼紙，如貼紙被破壞即表示被開啟過，以便於管理。

滅火器

- 謹記使用口訣：「拉」、「拉」、「壓」，確認可正常使用。
- 滅火器整體外觀無破損、脫落、劣化等情形。
- 瓶身標示的使用日期未超過期限。
- 放置在明顯且陰涼處，避免雨淋造成生鏽。
- 確認滅火器的壓力維持在正常值(綠色)。

防火門(安全門)

- 常閉式安全門需保持關閉狀態，常開式安全門需保持開啟狀態。
- 出口標示燈及避難方向指標有24小時保持明亮。
- 逃生口與安全梯不要堆放物品。
- 避難方向指標上的文字與色彩應無明顯的污損、脫落或剝離等現象，且能容易識別。
- 防火門貼有合格的防火標誌。

出口指示燈及
避難方向指示燈