

104 年度廢氣採樣分析結果

項目		粒狀 污染 物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
104 年度 第一季	104.01.23、03.06 (一號爐)	7	5.7	4	ND(<1)	51	3	ND (<0.0025)	ND (<0.00040)	0.0013	2
	104.01.26、02.04 (二號爐)	1	7.1	12	12	79	14	0.0073	ND (<0.00042)	0.0072	3
	104.01.27、02.05 (三號爐)	15	6.2	7	3	80	18	0.0089	0.00051	0.0053	5
104 年度 第二季	104.04.07、05.18 (一號爐)	7	5.1	5	ND (<2)	52	12	0.0276	0.00064	0.0012	<1 (0.472)
	104.04.08、05.14 (二號爐)	3	5.5	4	ND (<2)	57	13	ND (<0.0026)	ND (<0.00042)	0.0037	<1 (0.550)
	104.04.09、05.15 (三號爐)	13	5.7	3	ND (<2)	64	16	0.0038	ND (<0.00044)	0.0026	<1 (0.408)

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

104 年度廢氣採樣分析結果 (續 1)

項 目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
104 年度 第三季	104.07.24、07.29 (一號爐)	2	4.8	5	ND (<2)	63	8	0.0058	ND (<0.00039)	0.0018	2
	104.07.14、07.17 (二號爐)	10	5.2	2	ND (<1)	59	9	0.0054	ND (<0.00040)	0.0032	1
	104.07.15、07.16 (三號爐)	10	5.6	2	ND (<1)	62	10	0.0109	ND (<0.00041)	0.0021	2
104 年度 第四季	104.10.26、11.09 (一號爐)	16	4.4	11	ND (<2)	74	9	ND (<0.0021)	ND (<0.00034)	0.0007	2
	104.11.06、11.10 (二號爐)	8	5.1	5	ND (<2)	53	4	0.0075	ND (<0.00038)	0.0025	1
	104.10.27、11.11 (三號爐)	16	6.2	8	ND (<2)	76	4	0.0257	0.00107	0.0014	4

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。