

108 年度 戴奧辛採樣分析結果

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
108.01.16 ~ 108.01.17	P101	0.1 (11% O ₂)	0.068	
108.02.14 ~ 108.02.15	P201	0.1 (11% O ₂)	0.082	
108.06.03 ~ 108.06.04	P301	0.1 (11% O ₂)	0.057	
108.07.01 ~ 108.07.02	P101	0.1 (11% O ₂)	0.043	
108.07.03 ~ 108.07.04	P201	0.1 (11% O ₂)	0.042	
108.11.13 ~ 108.11.14	P301	0.1 (11% O ₂)	0.036	