103 年度廢氣採樣分析結果

項 目		粒狀污染物	不透光率	氯化氫	硫氧化物	氮氧化物	一氧化碳	鉛及其化合物	鎘及其化合物	汞及其化合物	氨氣
採樣日期 ＼ 合約保證值		18.2 mg/Nm^3	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm^3	0.09 mg/Nm^3	0.18 mg/Nm^3	10 ppm
103 年度第一季	103.01.01、02.05（一號爐）	8	4.9	ND(<1)	ND(<1)	61	13	0.0326	0.0010	0.0049	ND(<0.039)
	103.01.09、02.05（二號爐）	6	4.4	ND(<2)	ND(<2)	59	13	0.0392	0.0011	0.0100	ND(<0.042)
	103.01.10、02.06（三號爐）	2	4.1	ND(<2)	ND(<2)	49	9	0.0062	ND	0.0016	ND(<0.045)
103 年度第二季	103.04.10、05.27（一號爐）	5	4.9	2	ND(<2)	52	3	0.0211	0.00128	0.0056	1
	103.04.11、05.30（二號爐）	18	5.0	ND(<2)	ND(<2)	52	6	0.0073	ND(<0.00070)	0.0025	1
	103.04.02、04.12（三號爐）	13	4.3	ND(<2)	3	63	17	ND(<0.0039)	ND(<0.00084)	0.0063	1

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

103 年度廢氣採樣分析結果（續 1）

項 目		粒狀污染物	不透光率	氯化氫	硫氧化物	氮氧化物	一氧化碳	鉛及其化合物	鎘及其化合物	汞及其化合物	氨氣
採樣日期 ＼ 合約保證值		18.2 mg/Nm^3	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm^3	0.09 mg/Nm^3	0.18 mg/Nm^3	10 ppm
103 年度第三季	103.07.09、07.30（一號爐）	18	4.9	3	2	62	10	0.0844	0.00244	0.0022	ND(<0.42)
	103.07.01、07.10（二號爐）	8	4.9	ND(<2)	ND(<2)	71	6	0.0155	ND(<0.00063)	0.0057	1
	103.07.02、07.11（三號爐）	11	5.2	ND(<2)	ND(<2)	57	5	0.0204	0.00084	0.0013	ND(<0.43)
103 年度第四季	103.10.01、10.06（一號爐）	1	4.6	20	2	62	4	0.0081	ND(<0.00056)	0.0031	1
	103.10.02、11.24（二號爐）	4	5.1	11	2	61	2	0.0099	ND(<0.00059)	0.0015	ND(<0.46)
	103.10.07、10.17（三號爐）	15	5.2	22	2	77	18	0.0183	0.00067	0.0013	4

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。