

106 年度排放煙道戴奧辛採樣分析結果

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
106.06.28 ~ 106.06.29	P101	0.1 (11% O ₂)	0.089	
106.08.28 ~ 106.08.29	P301	0.1 (11% O ₂)	0.074	
106.09.14 ~ 106.09.15	P201	0.1 (11% O ₂)	0.026	
106.11.15 ~ 106.11.16	P101	0.1 (11% O ₂)	0.039	