

107 年度 廢氣採樣分析結果

項目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
107 年度 第一季	107.02.21、 03.02 (一號爐)	13	3.8	10	1	66	12	<0.0790 (0.0628)	<0.00217	0.0054	<2.29× 10 ⁻¹
	107.02.22、 03.05 (二號爐)	2	4.0	<7 (3)	1	67	13	<0.0424 (0.0273)	<0.00201	<0.0015	1
	107.02.23、 03.06 (三號爐)	1	2.9	<7 (1)	1	76	16	<0.0168	<0.00203	<0.0015	1
107 年度 第二季	107.04.16、 05.30 (一號爐)	1	3.9	<7 (3)	1	80	10	<0.0177	<0.00213	<0.0016	2
	107.04.03、 04.17 (二號爐)	7	4.0	10	1	92	17	<0.0775 (0.0568)	<0.00217	<0.0016	4
	107.04.09、 04.18 (三號爐)	3	3.0	<7 (1)	2	69	17	<0.0165	<0.00199	<0.0014	2

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

107 年度 廢氣採樣分析結果 (續 1)

項目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
107 年度 第三季	107.07.02、 07.17 (一號爐)	2	3.9	<8 (2)	1	56	37	<0.0180	<0.00217	<0.0016	2
	107.07.18、 08.08 (二號爐)	3	4.1	<7 (4)	2	65	21	<0.0167	<0.00201	<0.0015	<1 (1)
	107.07.04、 07.19 (三號爐)	3	3.0	<9 (4)	3	84	11	<0.0167	<0.00201	<0.0015	3
107 年度 第四季	107.10.01、 10.25 (一號爐)	2	3.9	13	3	55	24	<0.0168	<0.00203	<0.0015	7
	107.10.02、 10.16 (二號爐)	<4.60×10 ⁻¹	4.0	<8 (2)	1	84	17	<0.0173	<0.00208	0.0210	3
	107.10.03、 10.26 (三號爐)	4	2.8	9	3	95	13	<0.0180	<0.00217	<0.0016	3

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。