

107 年度 戴奧辛採樣分析結果

檢測日期	排放源	法規標準值	檢測值	備註
		ng-TEQ/Nm ³	ng-TEQ/Nm ³	
107.03.07 ~ 107.03.09	P301	0.1 (11% O ₂)	0.016	
107.03.26 ~ 107.03.28	P101	0.1 (11% O ₂)	0.030	
107.04.10 ~ 107.04.12	P201	0.1 (11% O ₂)	0.021	
107.07.30 ~ 107.07.31	P301	0.1 (11% O ₂)	0.034	
107.08.01 ~ 107.08.02	P101	0.1 (11% O ₂)	0.043	
107.10.11 ~ 107.10.12	P201	0.1 (11% O ₂)	0.070	