

108 年度 廢氣採樣分析結果

項目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
108 年度 第一季	108.01.02、 01.10 (一號爐)	1	3.9	<8 (2)	2	59	22	<0.0740 (0.0232)	<0.00283	0.0115	<1 (0.4)
	108.01.03、 01.14 (二號爐)	2	2.5	<8 (2)	4.70×10 ⁻¹	59	48	<0.0174	<0.00286	0.0042	<2.00× 10 ⁻¹
	108.01.04、 01.15 (三號爐)	1	3.1	<1	1	73	42	<0.0182	<0.00300	0.0276	2
108 年度 第二季	108.04.12、 05.27 (一號爐)	4	3.4	<7 (1)	2	58	33	<0.0794 (0.0591)	<0.00306	0.0032	2
	108.04.08、 04.09 (二號爐)	1	2.8	<7 (4)	3	81	23	<0.0172	<0.00283	0.0047	2
	108.04.11、 06.24 (三號爐)	3	3.2	10	4	83	18	<0.0186	<0.00306	<0.0027 (0.0023)	7

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。

108 年度 廢氣採樣分析結果 (續 1)

項 目		粒狀 污染物	不透 光率	氯化氫	硫氧 化物	氮氧化物	一氧 化碳	鉛及其 化合物	鎘及其 化合物	汞及其 化合物	氨氣
合約保證值 (O ₂ 11%)		18.2 mg/Nm ³	10 % 以下	22.7 ppm	27.3 ppm	95.5 ppm	72.7 ppm	0.45 mg/Nm ³	0.09 mg/Nm ³	0.18 mg/Nm ³	10 ppm
採樣日期											
108 年度 第三季	108.07.08、 07.22 (一號爐)	4	4.2	16	2	58	22	<0.0175	<0.00288	0.0091	<1 (0.3)
	108.07.09、 07.19 (二號爐)	7	3.0	12	3	79	19	<0.0198	<0.00326	<0.0016	4
	108.07.10、 07.22 (三號爐)	8	3.3	<9 (3)	3	75	15	<0.0207	<0.00340	<0.0017	2
108 年度 第四季	108.10.02、 10.03 (一號爐)	6	3.5	<1	2	48	22	<0.0169	<0.00278	0.0133	2
	108.10.08、 10.15 (二號爐)	2	4.4	19	2	65	31	<0.0170	<0.00281	<0.0026 (0.0014)	<1 (0.5)
	108.10.16 12.24 (三號爐)	12	3.3	<9 (6)	2	86	22	<0.0177	<0.00291	<0.0028 (0.0014)	2

註：不透光率係以採樣當日煙囪排氣連續監測日報表/24 小時平均值表示。